



RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão 03/2014

PROCESSO: 515/2014

Anexo II – Termo de referência

Onde se lê:

1.2.3 Relojoaria blindada base e cúpula soldada (solda continua em todo perímetro). Orientável em 360°, com travamento. Com visor inclinado a 45°. Totalmente protegida contra campos magnéticos externos. Com grau de proteção IP 67.

Leia-se

1.2.3 Relojoaria blindada : Orientável em 360°, com travamento. Com visor inclinado a 45°. Totalmente protegida contra campos magnéticos externos. Com grau de proteção IP 67.

Onde se lê:

3. - Da Inspeção

3.1 A inspeção de qualidade por amostragem dos hidrômetros, tanto nos ensaios de amostras, quanto de recebimento de lotes deverá obedecer às seguintes Normas da ABNT e do INMETRO, a saber: - NBR 5426/85 – NBR

8009/97 – NBR 8194/97 – NBR 14005/97 – NBR NM 212/99 – Portaria do INMETRO nº 246/00 – NBR 15538/11.

Nos ensaios para avaliação de desempenho de hidrômetros em altas e baixas vazões, previstos na NBR 15.538/11, o IDM (Índice de Desempenho da Medição) estabelecidos para aprovação de amostras e lotes de recebimento é de 98%.

Leia-se

3. - Da Inspeção

3.1 A inspeção de qualidade por amostragem dos hidrômetros, tanto nos ensaios de amostras, quanto de recebimento de lotes deverá obedecer às seguintes Normas da ABNT e do INMETRO, a saber: - NBR 5426/85 – NBR

8009/97 – NBR 8194/97 – NBR 14005/97 – NBR NM 212/99 – Portaria do INMETRO nº 246/00 – NBR 15538/07.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

Nos ensaios para avaliação de desempenho de hidrômetros em altas e baixas vazões, previstos na NBR 15.538/07, o IDM (Índice de Desempenho da Medição) estabelecidos para aprovação de amostras e lotes de recebimento é de 98%.

Barretos, 21 de março de 2014.

Iracema Vieira Borges

Pregoeira