

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão 03/2014

PROCESSO: 515/2014

Anexo II – termo de Referência do Edital

Onde se lê:

3. - Da Inspeção

3.1A inspeção de qualidade por amostragem dos hidrômetros, tanto nos ensaios de amostras, quanto de recebimento de lotes deverá obedecer às seguintes Normas da ABNT e do INMETRO, a saber: - NBR 5426/85 – NBR 8009/97 – NBR 8194/97 – NBR 14005/97 – NBR NM 212/99 – Portaria do INMETRO nº 246/00 – NBR 15538/11.

Nos ensaios para avaliação de desempenho de hidrômetros em altas e baixas vazões, previstos na NBR 15.538/11, o IDM (Índice de Desempenho da Medição) estabelecidos para aprovação de amostras e lotes de recebimento é de 94%.

Leia-se:

3. - Da Inspeção

3.1A inspeção de qualidade por amostragem dos hidrômetros, tanto nos ensaios de amostras, quanto de recebimento de lotes deverá obedecer às seguintes Normas da ABNT e do INMETRO, a saber: - NBR 5426/85 – NBR 8009/97 – NBR 8194/97 – NBR 14005/97 – NBR NM 212/99 – Portaria do INMETRO nº 246/00 – NBR 15538/11.

Iracema Vieira Borges

Pregoeira