

Respostas:

01 O padrão de gravação do número série dos hidrômetros deverá obedecer a quantidade de 10 ou 12 caracteres?

Adotar o Padrão de 10 caracteres.

02 Os hidrômetros podem ser fornecidos com cúpula de vidro e corpo em cobre, protegendo toda lateral e base da relojoaria, igual à foto abaixo?

Não. A cúpula deve ser totalmente em vidro , temperado, de maneira que a área de vidro cubra toda parte superior e toda a parte lateral. De forma que se houver qualquer tentativa de fraude por perfuração na lateral da relojoaria, a cúpula se estilhasse.

03 Os hidrômetros devem ser pintados de azul ou podem ser fornecidos sem pintura?

O Hidrômetros não precisam ser pintados.

04 Qual é o percentual de multa aplicado em caso de atraso no pagamento ao fornecedor?

Os pagamentos realizados após o prazo previsto estarão sujeitos a juros de mora de 1% a.m. (dez por cento ao mês), “pro-rata-die”, conforme a expressão:

$$DF = VF \times [(1,10)^{n/30} - 1], \text{ onde:}$$

DF = Despesa Financeira;

VF = Valor da Fatura;

n = Número de dias corridos em atraso decorridos entre a data do vencimento da obrigação contratual e a data do efetivo pagamento.

05 Não é possível incluir a numeração da nota fiscal nas caixas do medidores, mas podemos incluir o número de série do lote dos hidrômetros na nota fiscal. Isso poderá ser aceito?

Na caixa deve conter todas as inscrições solicitadas no edital.

06 Onde é especificado “COM TAMPA ARTICULADA COM PINO METÁLICO”, perguntamos: podemos ofertar o hidrômetro com tampa tipo click, mantendo resistência compatível?

Não. Deve ser seguida a especificação do edital.

Iracema Vieira Borges
Pregoeira