

Empresa: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

Localidade: ADOLFO PINTO

Ano: 2015

Sistema de abastecimento: **ADOLFO PINTO**

Manancial e local de coleta:

	Valor Máximo Permitido	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
BACTERIAS HETEROTROFICAS	AUSENTE	0											
COLOR LIVRE	0,2 a 2 mg/L	0,79	0,82	0,85	0,65	1,18	0,80	0,83	0,60	0,60	0,85	0,60	0,70
COLIFORMES FECAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
COLIFORMES TOTAIS	AUSENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
COR APARENTE	15 uH(2)	1,58	2,79	2,40	2,00	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
FLUORETO	0,6 a 0,8 mg/L	0,69	0,71	0,69	0,68	0,70	0,72	0,68	0,70	0,69	0,70	0,69	0,69
PH	6,0 A 9,5	7,58	7,88	7,7	7,50	7,50	7,5	7,5	7,20	7,4	7,60	7,4	7,5
TURBIDEZ	maximo 5 UT	0,37	0,56	0,51	0,41	0,25	0,23	0,21	0,20	0,28	0,23	0,28	0,30