

Qualidade da Água – 2014 – Ibitú

Atendendo ao Decreto nº 5440 de 04/05/2005, o SAAEB disponibiliza as informações sobre a qualidade da água através deste site ou na sede da autarquia sito à Rua 30 nº 220.

IBITU	COR	TURBIDEZ	FLÚOR	COLORO	pH	CT	CF	HET
Janeiro/2014	1,11	0,21	0,72	0,88	6,68	0	0	0
Fevereiro/2014	1,11	0,21	0,72	0,88	6,68	0	0	0
Março/2014	1,18	0,16	0,70	0,71	6,64	0	0	0
Abril/2014	1,10	0,17	0,71	0,73	6,68	0	0	0
Mai/2014	1,00	0,17	0,70	0,75	6,69	0	0	0
Junho/2014	1,00	0,13	0,66	0,70	6,60	0	0	0
Julho/2014	1,00	0,16	0,65	0,68	6,50	0	0	0
Agosto/2014	1,00	0,13	0,70	0,84	6,63	0	0	0
Setembro/2014	1,00	0,15	0,67	0,80	6,70	0	0	0
Outubro/2014	1,20	0,21	0,71	0,73	6,70	0	0	0
Novembro/2014	1,20	0,21	0,71	0,73	6,70	0	0	0
Dezembro/2014	1,12	0,23	0,68	0,68	6,70	0	0	0

Parâmetros do Padrão de qualidade

FLÚOR	0,6 a 0,8 mg/l
COLORO	0,2 a 2,0 mg/l
TURBIDEZ	0 a 5,0 U.T.
COR	0 a 15 U.H.
pH	6,0 a 9,5
C.T.	Ausência em 100 ml em 95% das amostras examinadas no mês
C.F.	Ausente
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	Não excederá a 500 unidades formadoras de colônia por ml

